



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7 г. Саратов, Россия, 410028 Тел. 23-13-65 Факс. 28-54-86 E-mail root@gumchs.saratov.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САРАТОВСКОМУ, ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНАМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проспект Энтузиастов, 58, г. Саратов, Россия, 410039 тел. 96-37-75; факс. 96-37-30; E-mail.poggva@list.ru

Предписание № 168/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» в лице директора МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмилы Владимировны.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по Саратовскому, Воскресенскому районам № 168 от 14.09.2015 г. ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "15" октября 2015 г. до 09 час. 00 мин. "11" ноября 2015 г. заместителем главного государственного инспектора Саратовского, Воскресенского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Мустафеевым В.А. проведена внеплановая выездная проверка территории и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» расположенных по адресу Саратовская область, Воскресенский район, с. Медяниково ул. Центральная, д. 33.

Проверка проведена совместно с директором МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмилой Владимировной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются сроки фактического выполнения)
1	2	3	4	5
1	С августа 2014г. не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	01.08.2016г.	

2	Перед центральным выходом из здания школы имеется перепад высоты пола, состоящий из проходящей трубы отопления, препятствующей свободной эвакуации людей.	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 36 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390, СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.08.2016г.
3	Потолки помещений школы, отделаны материалом, сведения об уровне пожарной опасности которых отсутствуют (пенопластовая потолочная плитка).	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97*, п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.08.2016г.
4	Отдельно стоящие здание столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.9 т.1 НПБ 110-03	01.08.2016г.
5	Отдельно стоящие здание столовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией.	ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 т.2 НПБ 104-03	01.08.2016г.
6	Здание столовой не обеспечено вторым эвакуационным выходом.	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.13* СНиП 21-01-97*,	01.08.2016г.
7	Отсутствует аварийное освещение на постах постоянной охраны, в гардеробах.	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.61 СНиП 23-05-95	01.08.2016г.
8	Отсутствует эвакуационное освещение в переходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, в спортивном зале; в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (пищеблоках).	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.62 СНиП 23-05-95	01.08.2016г.
9	Система пожарной сигнализации в здании учреждения не обеспечивает подачу дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 83 ч. 7 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2016г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)
МЛП
«11» ноября 2015 г.

Заместитель главного государственного инспектора
Саратовского, Воскресенского районов Саратовской
области по пожарному надзору
Мустафеев В.А.

Предписание для исполнения получил



(подпись)
«11» ноября 2015 г.

Директор МОУ «ООШ с. Медяниково
Воскресенского района Саратовской области»
Ремез Л.В.