



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САРАТОВСКОМУ, ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНАМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проспект Энтузиастов, д.58, г.Саратов, Россия, 410039 Тел.: 96-37-75; Факс: 96-37-30 E-mail poggva@list.ru

г. Саратов проспект Энтузиастов, 58
(место составления акта)

«11» ноября 2015 г.
(дата составления акта)

«09» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 168

С 09 час. 00 мин. «15» октября 2015 г. по 09 час. 00 мин. «11» ноября 2015 г. по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Медяниково ул. Центральная, д. 33.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «14» сентября 2015 года № 168 начальника отдела надзорной деятельности по Саратовскому, Воскресенскому районам УНД и ПР Главного управления (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа)
МЧС России по Саратовской области Прохорова Владимира Юрьевича
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области».
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Саратовскому, Воскресенскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Саратовской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(заполняется при проведении выездной проверки) Директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна 15.09.2015г. в 10 часов 00 минут.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: заместитель главного государственного инспектора Саратовского, Воскресенского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Мустафеев Владимир Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

~~Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов): _____~~
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

~~— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____~~

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____ а именно: в ходе мероприятия по надзору установлено, что выявленные 13 августа 2015 года в результате внеплановой проверки нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, указанные в законном предписании ГПН № 108/1/1, об устранении нарушений требований норм и правил пожарной безопасности, сроки которых истекли 14 сентября 2015 года, не выполнены в полном объеме, а именно:

С августа 2014г. не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). в нарушении п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения. в нарушении п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Перед центральным выходом из здания школы имеется перепад высоты пола, состоящий из проходящей трубы отопления, препятствующей свободной эвакуации людей. в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 36 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390. СНИП 21-01-97* п. 6.28* – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Потолки помещений школы, отделаны материалом, сведения об уровне пожарной опасности которых отсутствуют (пенопластовая потолочная плитка). в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНИП 21-01-97*, п.4.3.2 СП 1.13130.2009 – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Отдельно стоящие здание столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. в нарушении ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.9 т.1 НПБ 110-03 – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Отдельно стоящие здание столовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией. в нарушении ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 т.2 НПБ 104-03 – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Здание столовой не обеспечено вторым эвакуационным выходом. в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.13* СНИП 21-01-97* – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Отсутствует аварийное освещение на постах постоянной охраны, в гардеробах. в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности», п. 7.61 СНиП 23-05-95 – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Отсутствует эвакуационное освещение в переходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, в спортивном зале; в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (пищевблоках). в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.62 СНиП 23-05-95 – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна;

Система пожарной сигнализации в здании учреждения не обеспечивает подачу дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. в нарушении ст. 83 ч. 7 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – лицом допустившее нарушение является МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» и директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна.

~~нарушений не выявлено~~

~~Занесён в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):~~


(Мустафеев В.А.)
(подпись проверяющего)

(Ремез Л.В.)
(подпись уполномоченного представителя Юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

~~Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):~~



(Мустафеев В.А.)
(подпись проверяющего)



(Ремез Л.В.)
(подпись уполномоченного представителя Юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание №168/1/1 от 11.11.2015 г.
Протокол об административном правонарушении № 282 от 11.11.2015 года

Заместитель главного государственного инспектора
Саратовского, Воскресенского районов
Саратовской области по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
«11» ноября 2015 г.




(подпись) Мустафеев В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) директор МОУ «ООШ с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмила Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» ноября 2015 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)