



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САРАТОВСКОМУ, ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНАМ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект Энтузиастов, 58, г. Саратов, Россия, 410039 тел. 96-37-75; факс. 96-37-30; E-mail. pogva@list.ru

### Предписание № 66 /1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» в лице директора МОУ «ОШ с. Медяниково

Воскресенского района Саратовской области» Ремез Людмилы Владимировны.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по Саратовскому, Воскресенскому районам №

66 от 10.04.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в

период с 09 час. 00 мин. "05" мая 2015 г. до 09 час. 00 мин. "20" мая 2015 г. заместителем главного

государственного инспектора Саратовского, Воскресенского районов Саратовской области по пожар-

ному надзору подполковником внутренней службы Муштафеевым В.А. проведена внеплановая вы-

ездная проверка территории и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Ос-

новная общеобразовательная школа с. Медяниково Воскресенского района Саратовской области» рас-

положенных по адресу Саратовская область, Воскресенский район, с. Медяниково ул. Центральная, д.

33.

Проверка проведена совместно с директором МОУ «ОШ с. Медяниково Воскресенского района

Саратовской области» Ремез Людмилы Владимировной.

(указываются должностные, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

мероприятия по надзору:

№ п/п	2	3	4	5
1	Вид нарушения требований пожарной безопас- ности и конкретного места выявленного нару- шения с указанием мероприятия по его устра- нению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требо- вания которого(ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол- нении указания время только выполне- ние)
1	С 2013г. не ведется журнал произ- вольной формы по учету проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	10.06.2015г.	
2	С августа 2014г. не проводятся ре- ламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту сис- тем противопожарной защиты зда- ния и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о по- жаре и управления эвакуацией).	п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	10.06.2015г.	



3	Не проведена проверка качества от- незащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачно- го помещения.	п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	10.06.2015г.
4	Отгнущители ОП-5, ОП-4 и ОУ-2 распухли, предусмотрены за- водом изготовителем).	п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	10.06.2015г.
5	Отгнущители установленные в по- мещениях укрепления не имеют порядковых номеров.	п.475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	10.06.2015г.
6	Перед центральным выходом из здания школы имеется перепад вы- соты пола, состоящий из проходя- щей трубы отопления, препятст- вующей свободной эвакуации лю- дей.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасности», п.36 ППР в РФ утв. постановлением Прави- тельства РФ от 25 апреля 2012г. №390, СНиП 21-01-97* п.6.28*	10.06.2015г.
7	Потолки помещений школы, отде- ланы материалом, сведения об уровне пожарной опасности кото- рых отсутствуют (пенопластовая потолочная плитка).	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97*, п.4.3.2 СП 1.13130.2009	10.06.2015г.
8	Дверь эвакуационного выхода из здания школы, не оборудована лег- ко открывающимся запором обеспе- чивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа. (дверь заперты на замок)	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	10.06.2015г.
9	Отдельно стоящие здание столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасности», п.9 т.1 НПБ 110-03	10.06.2015г.
10	Отдельно стоящие здание столовой не оборудовано системой оповеще- ния и управления эвакуацией.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасности», п.7 т.2 НПБ 104-03	10.06.2015г.
11	Здание столовой не обеспечено вто- рым эвакуационным выходом.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасности», п.6.13* СНиП 21-01-97*	10.06.2015г.
12	Отсутствует аварийное освещение на постах постоянной охраны, в гардеробах.	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасности», п.7.61 СНиП 23-05-95	10.06.2015г.



13	Отсутствует эвакуационное освещение в переходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, службских для эвакуации людей из зданий, в спортивном зале; в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы произойдет возгорание оборудования может возникнуть опасность травматизма (пешеходах).	ч. 4 Ст. 4, п. 2 ч. 1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.62 СНиП 23-05-95	10.06.2015г.
14	Система пожарной сигнализации в здании учреждения не обеспечивает подачу дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 83 ч. 7 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.06.2015г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться или распоряжаться и осуществлять организационные функции, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; в случаях их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Саратовского, Воскресенского районов Саратовской  
области по пожарному надзору  
Муштафеев В.А.

«20» мая 2015 г.  
(подпись)  


**Предписание для исполнения получило**

Директор МОУ «ООШ с. Медяниково  
Воскресенского района Саратовской области»  
Ремез Л.В.

«20» мая 2015 г.  
(подпись)  
